



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

PILSĒTVIDES DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

7.05.2018.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Būvniecības nodaļai

Objekta “**Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī**”
ielu apgaismojuma novērtējums un tehniskie noteikumi

Ielas posms ~0,64 km, ielu apgaismojuma tīkls nav izbūvēts. Ieteicama ielu apgaismojuma tīkla izbūve, pagarinot Rīgas ielas apgaismojuma tīklu līdz pilsētas robežai.

Izbūvējot ielu apgaismojumu, kabeļus ieguldīt augstas izturības aizsargcaurulēs, lai mazinātu iespējamus to bojājumus ekspluatācijas laikā.

Ielas apgaismojumam izmantot LED gaismekļus ar vadības bloku C-Node 7 vai analogu, stabu garumu, skaitu izvēlēties atbilstoši apgaismojuma aprēķinam. Kabeļu šķērsgriezumus, drošinātājus un automātslēdžus izvēlēties atbilstoši jaudas aprēķinam.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Energo pārvaldnieks

A.Gulbinskis