

Jēkabpili

2018.gada 16.februārī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļai

**Tehniskie noteikumi Brīvības ielas posma (no R.Blaumaņa ielas līdz pilsētas robežai)
apgaismojumam**

Brīvības ielas apgaismojumam posms:

1. Brīvības ielas pārbūve (posmā no R.Blaumaņa ielas līdz pilsētas robežai). Darbi veicami sekojošos ielas kadastra numuros: 56010027207, 56860020343, 56860020793 (numuri var precizēties darba laikā). ~1566m garš pamatceļa posms (1118 m garumā un P76 autoceļa posms no 42,612 km līdz 43,060 km – 448m garumā un rotācijas aplis krustojumā ar Dolomīta ielu) - paredzēt barošanu apgaismojuma vadības sadales (AVS) - esošā pie TP 6910.

Nepieciešams saņemt TN no A/S „Sadales tīkls”.

1. ~1566m garš pamatceļa posms (1118 m garumā un P76 autoceļa posms no 42,612 km līdz 43,060 km – 448m garumā un rotācijas aplis krustojumā ar Dolomīta ielu) ielas izgaismošanai. Visam rotācijas aplim un pa vienai lampai uz katra rotācijas apļa zara. Apgaismojuma risinājumus, līnijas vadus u.c. projektēt, lai perspektīvā, nepieciešamības gadījumā var pieslēgt plānotās Dolomīta ielas apgaismošanu. Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt pie esošās apgaismojuma līnijas vai izveidot jaunu elektroapgādes pielsēgumu pie TP-6910 transformatora punkta vai citur, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.
Paredzēt kapara vadus (alumīnija nav pieļaujams izmantot). Ielas un rotācijas apļa apgaismojumam izmantot LED gaismekļus ar vadības bloku C-Node 7 vai analogu, stabu garumu, skaitu izvēlēties atbilstoši apgaismojuma aprēķinam. Kabeļu šķērs griezumus, drošinātājus un automātslēdžus izvēlēties atbilstoši jaudas aprēķinam. Balstu izvietošana ietves zonā nav pieļaujama. Pie apgaismojuma stabiem paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai (nodrošināt ar attiecīgas mitruma u.c. aizsardzības drošām pieslēgumu vietām).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Energopārvaldnieks



A.Gulbinskis