

Jēkabpils ūdens

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Vienotais reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, mājaslapa: <http://www.jekabpilsudens.lv>
Tālrunis/fakss 65232036, elektroniskā adrese: info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka", kods UNLALV2X009

Jēkabpīlī

19.10.2017. Nr. 3.-4.3/86

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese, kadastra apzīmējums	"Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpīlī". 5601 002 7076, 5601 0027077, 5601 0027063
Pieslēguma vieta pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas	Izstrādājot būvprojektu "Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpīlī" (posmā no R.Blaumaņa ielas līdz pilsētas robežai) ievērot pazemes komunikāciju aizsardzību. Ņemot vērā, ka esošais ūdensvads DN 150 mm Brīvības iela būvēts 30-35 gadi atpakaļ, nepieciešams izprojektēt un pārbūvēt ūdensvadu. Ūdensvada materiāls – kaļamais ķets, PN 10. Saglabāt esošos pieslēgumus visām ēkām. Kur nepieciešams, kapes (bezakas pieslēgums) nomainīt pret akām. Ņemot vērā projektu "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu", izprojektēt jaunu ūdensvada posmu DN150mm no pedejās ūdensvada akas pie daudzdzīvokļu mājas Brīvības iela Nr.288a līdz Brīvības un Dolomītu ielu krustojumam. Paredzēt uzstādīt skatakas pieslēgumiem nekustamiem īpašumiem.
	Sadzīves kanalizācijas akas, kuras atrodas uz braucamās daļas, gājēju ceļiem vai drošības salīnām, ja nepieciešams, pacelt līdz projektējamai augstuma atzīmei. Demontēt ķieģeļu akas un uzstādīt dzelzsbetona grodu elementus. Akām nomainīt lūkas pret „peldošām”.
Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaita lietuss notekūdeņu novadīšanai	Aizliegta lietuss ūdeņu novadīšana pilsētas centralizētāja notekūdeņu sistēmā. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jēkabpils ūdens” un atstāt vienu eksemplāru. Pēc būvdarbu noslēgšanas piestādīt inženiertīklu izpildedokumentāciju (dwg formāts).

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no izdošanas datuma

Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāsaņem pakalpojuma sniedzēja izsniegts atzinums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un jānoslēdz pakalpojuma līgums. Pakalpojumu sniegšana bez līguma ir aizliegta.

SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklis

E.Užulis