



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"  
Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļa  
Vienotais reģ. Nr. 40003857687

Aiņķstē, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija  
Tāl. (+371) 67726000, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

Aiņķstē, Kalsnavas pagastā  
26.10.2017. Nr. 30EF60-06.06/1512  
Uz 12.10.2017. Nr. 3-1/405

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Pilsētsaimniecības departamentam  
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī,  
LV-5201

### Par tehniskajiem noteikumiem

Izstrādājot projektu "Brīvības ielas pārbūve, posmā no R. Blaumaņa ielas līdz pilsētas robežai, Jēkabpilī", jāievēro sekojoši AS "Sadalestīkls" nosacījumi:

- o esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām;
- o projektā jāuzrāda esošo elektrotīklu izvietoējums;
- o izstrādājot projektu, precizēt kabeļlīniju atrašanās dabā
- o teritoriju šķērso 20 kV, 0,4 kV kabeļlīnijas un 20 kV, 0,4 kV gaisvadu līnijas, projektējot jāievēro LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasības attiecībā uz AS "Sadalestīkls" īpašumā esošām 0,4 kV un 20 kV elektroietaisēm;
- o nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt risinājumu elektropārvades līniju rekonstrukcijai, pamatojoties uz elektroiekārtu izbūves noteikumiem un noteikumiem par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās, kā arī saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta (6) punktu - Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. panta (2) punktu - Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem;
- o zemes īpašniekam (ierosinātajam), lai pārvietotu energoapgādes objektu, ir jāorganizē projekta izstrāde, kā arī jāorganizē darbu izpilde projekta realizēšanai;
- o būvdarbu veikšanu ar mehānismiem, vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" un saskaņot ar AS "Sadalestīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Jēkabpils nodaļu Jaunā ielā 31A, Jēkabpilī;
- o projektu saskaņot ar AS "Sadalestīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Jēkabpils nodaļu Jaunā ielā 31A, Jēkabpilī;
- o tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Sīkāku informāciju par neskaidrajiem jautājumiem sniegs AS "Sadalestīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Jēkabpils nodaļas meistars Matīss Melderis, tālr. 65210844.

Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas  
vadītājs

Dzintars Stradiņš