



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

03.04.2018. Nr. 1.2.13.1/124

Uz _____ Nr. _____

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas nr. JPP 2018/18/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi Jūsu jautājumu par publisko iepirkumu *“Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī, identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF, un sniedz atbildi :*

Jautājums: Lūgums izsniegt būvprojekta detalizāciju “Drenāžas tīkliem no pagraba”, jo esošajā būvprojekta redakcijā drenāžas izbūve nav atspoguļota.

Atbilde: Krustpils pils pagrabā ir izbūvēta zemgrīdas drenāža, kurā ūdeņi tiek savākti esošā akā. Sākotnēji bija iecerēts izvadīt drenāžas akā savāktos ūdeņus ārpus pils. Sakarā ar to, ka apsekojot konkrēto situāciju tika konstatēts, ka tehniski nav iespējams pieslēgties ārējiem tīkliem (jāšķērso pils vecākās – viduslaiku daļas pamatu akmens mūri ~ 1,5m biezumā) pieņemts risinājums: Saglabāt esošo drenāžas sistēmu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

A.Kozlovskis

Stankevica 65207309