



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

04.04.2018. Nr. 1.2.13.1/126

Uz _____ Nr. _____

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas nr. JPP 2018/18/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija precizē 2018.gada 3.aprīļa vēstulē Nr. 1.2.13.1/124 sniegto atbildi uz piegādātāja uzdoto jautājumu par publisko iepirkumu *“Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī, identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF, un sniedz sekojošu atbildi:*

Jautājums: Lūgums izsniegt būvprojekta detalizāciju “Drenāžas tīkliem no pagraba”, jo esošajā būvprojekta redakcijā drenāžas izbūve nav atspoguļota.

Atbilde: Drenāžas tīklu izbūve no pagraba detalizēti nav izstrādāta. Prognozējamais drenāžas izvada izvietojums saistīts ar komplicētu esošo tīklu izvietojumu zem zemes, katlu telpas skursteņa pamatu izvietojumu ierobežotā telpā starp pils korpusiem. Drenāžas tīkli tiks izbūvēti rokot tranšejas, pielietojot roku darbu gan zem esošajiem viduslaiku mūra pamatiem, gan šķērsojot esošās komunikācijas (sadzīves kanalizācija, siltumtrase). Drenāžas izvietojums un augstuma atzīmes tiks precizētas uz vietas autoruzraudzības kārtībā nemainot esošos apjomus.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

A.Kozlovskis

Stankevica 65207309