


APRAKSTS	TEHN. DATI	MERVIENTĪBA	SKAITS
Pamattehnoloģijas un aprīkojums			
Ūdens uzpilde un pārplūde BKA75	1" (i); K75	gb	1
Betonējama detaļa BT90-2	2" (i)	gb	1
Aizsargredele 560x560 R1	560x560mm	gb	1
Betonējams rāmis redeles nostiprināšanai BRR1	580x580mm	gb	1
Tukšošanas trapa betonējamā daļa 70T /bronzā/	K75	gb	1
Tukšošanas trapa grūžu siets 70E /nerūs.tērauds/	K75	gb	1
Pazemes aizbīdnis DN100	DN100	kpl	1
Iegremdējamais sūknis BIOX 400-12	P1=1,6kW; 230V; 50Hz; piesl. 2"(ā)	gb	1
Štucēris	2" (i) - Ø50	gb	1
Štucēris ar pieslēguzgriezni	2" (ā) - Ø50	gb	1
Lokanā caurule Aliflex	Ø50	m	1
Savilcējs	55-59mm (Ø50mm)	gb	4
Kabeļu ievads KD10/1	1" (i); 175mm	gb	1
Kompresijas pāreja	1" (ā) - D32	gb	1
Kabeļu komutācijas kārbā UKKT3, IP68	4xPG16, IP68	gb	1
Kabelis H07 RN-F	4x2,5mm ²	m	20
Kabeļa kanāls (līdz ēkai) PE caurule D32	32x3.0; PN16	m	20
Vadības sadales skapis, IP55		gb	1
Cauruļvadi, savienojumi pieslēgšanai ārējiem tīkliem (no armatūras līdz pirmajai akai)			
Kompresijas pāreja	Ø20-1/2" (ā)	gb	1
Kompresijas līkums	Ø20-Ø20	gb	2
PE caurule	D20x2.0; PN16	m	10
PVC caurule	K75; 25cm	gb	2
PVC caurule	K75; 1m	gb	1
PVC līkums 87°	K75	gb	1
PVC garā pāreja	K75-110	gb	2
PVC caurule	K110; 1m	gb	1
PVC caurule	K110; 2m	gb	2
PVC caurule	K110; 3m	gb	1
PVC līkums 45°	K110	gb	1
PVC trejgabals 45°	K110	gb	1
Cauruļvadi, savienojumi strūklakas skulptūrā			
Speciāli izgatavojama detaļa US2-1	2"(ā)-1"(i); 1330mm		1
Speciāli izgatavojama detaļa US1-1	1" (ā-ā); 475mm		1
Paplāksne	D90		1
Cinkots čuguna kontruzgrieznis	1"		1



PROFESIONĀLAS STRŪKLAKU IEKĀRTAS

10.05.2017.

AKVEDUKTS, SIA
LV 40003236340

Objekts:

Krustpils pils strūklakas un dārza renovācija.
Jēkabpilī, Rīgas ielā 216/b

Izstrādāja	Gints Jaudzems		Pamatiekārtu un aprīkojuma specifikācija	Lapa: Ūks-08	Stadija: TP
Adrese	Akvedukti, Ķekavas pagasts			Mērogs b/m	
Tārunis	67606390; fakss: 67606392			8 lapas	
Mob.T:	29223204				