U=0,4kV

| Pieņemtie apzīmējumi | |
|---|---|
| Projektējamā 0,4 kV kabeļu līnija | v1 — v1 |
| Projektējamā 0,4 kV KL(pēcuzskaites) | v1 — v1 |
| KL aizsargcaurulē | |
| Projektējamā 0,4 kV sadalne | |
| Projektējamā savienojuma uzmava | |
| Projektējamās rezerves caurules | |
| Esošais ūdensvads | |
| Esošā kanalizācija | |
| Esošais gāzesvads | |
| Esošie sakaru tīkli | |
| Esošā 0,4 kV kabeļu līnija | |
| Esošā 0,4 kV GVL | |
| Esošā 0,4 kV sadales | |
| Demontējamā līnija | |

Lapu izvietojuma shēma




Sav. vieta ar lapu ELT-2-3-1

Atjaunot segumu atbilstoši esošam stāvoklim

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=7m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=3m
Mex. aizsardzība pa sienu, sav. nozarkārbā (Viestura10B)

Esošā US-299, Viestura 10A
op.apz.maiņa uz S-1150

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=41m
Proj. caurule; Ø75;750+450N;L=18+19m
Pieslēgt esošajā US-299

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 9m²

Bruģa klājuma dem. - 1.7m²
Bruģa klājuma iekl. - 1.7m²

Proj. sadalne, S-1149
IUS-1+ST

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=34m
Proj. caur. Ø75; 750+450N;L=18+12m
Pieslēgt proj. S-1149

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=25m
Proj. caur. Ø75;750+450N;L=6+15m
Pieslēgt esošajā US-298

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=42m
Caur.-Ø110; 750+450N;L=12+26m

Kab. caurulē - Ø110;750N;L=12m

Proj. sadalne, S-1143
KKM-4-21-002

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=10m
Proj. caurule; Ø75; 450N;L=6m
Pieslēgt esošajā US-297

Esošā US-296, Viestura 8A
op.apz.maiņa uz S-1142

Esošā US-295, Pasta 13
op.apz.maiņa uz S-1141

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=24m
Proj. caurule; Ø75; 450N;L=20m
Pieslēgt esošajā US-296

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=35m
Proj. caur.; Ø75;750+450N;L=18+13m
Pieslēgt esošajā US-295

Grants seguma brauk
ieklāšana - 4.1m²

Kab. caurulē - Ø110;12

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=66m
Caur. - Ø110; 1250+450N;L=6+56m

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=62m
Caurulē - Ø110; 750+450N;L=18+40m

Kab., caur. - Ø110; 1250;L=6m

Proj. sadalne, S-1151
KKM-4-22-002

Proj. sadalne, S-1146
KKM-6-22-006

Proj.kab EPL; NYY-J-5x4;L=42m
Proj. caurule Ø75;750+450N;L=6+26m
Videokameras bezskaitītāja pieslēgums

Esošā US-297, Viestura 10
op.apz.maiņa uz S-1144

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=78m
Caur.- Ø110; 750+450N;L=12+62m

Bruģa klājuma dem. - 3.4m²
Bruģa klājuma iekl. - 3.4m²

Proj. sadalne, S-1140
KKM-4-21-002

Bruģa klājuma dem. - 4.2m²
Bruģa klājuma iekl. - 4.2m²

Kab. caurulē - Ø110;1250N;L=12m

Proj.kab EPL; AXPK 4x70;L=130m
Proj. caurule;
Ø110;1250+750+450N;L=12+36+78m
Pieslēgt proj.S-1144

Trot. asfaltbet. seguma dem. - 3.8m²
Trot. šķembu seg. (sag. asfalt.) -3.8m²
Trot. asfaltbet. atjaunošana -3.8m²

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=42m
oj. caur.Ø75; 750+450N;L=12+26m
eslēgt proj. S-1148

Proj. sadalne, S-1148
IUS-1+ST

Esošā US-298, Viestura 12
op.apz.maiņa uz S-1147
sadalei pamatnes maiņa

Trot. asfaltbet. seguma dem. - 6.0m²
Trot. šķembu seg. (sag. asfalt.) -6.0m²
Trot. asfaltbet. atjaunošana -6.0m²

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=16m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=12m
Pievienot pie esošās US-300

Esošā US-300

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=35m
Proj. caurules; Ø50; 450N; L=3m
Proj. PVC kanāls LHD 40x40;L=6m
Sav. pikolā (Viestura 9)

Kab. caurulē - Ø110;1250N;L=30+6m

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 7m²

Proj. sadalne, S-1152
IUS-1+ST

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=45m
Proj.caur. Ø75; 750+450N;L=18+23m
Pieslēgt proj. S-1152

Esošā US-302, Pormaļa 16
op.apz.maiņa uz S-1154

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=22m
Proj. caurule; Ø75;750+450N;L=6+12m
Pieslēgt esošajā US-301

Esošā US-301, Viestura 11
op.apz.maiņa uz S-1153

Trot. asfaltbet. seguma dem. - 8.0m²
Trot. šķembu seg. (sag. asfalt.) -8.0m²
Trot. asfaltbet. atjaunošana -8.0m²

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=39m
Proj. caurule; Ø75;750+450N;L=6+29m
Pieslēgt esošajā US-302

Esošā S-463, Pormaļa 1o
KS-6A

Esošā S-409

Sav. vieta ar lapu ELT-2-3-1

| Projektētājs: | | | Pasūtītājs : | Pasūtījums: |
|---|---|---|---|---|
| AS "Ceļu inženieri" Avotu iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5052 tālr.+37167940019 E-pasts ci@ci.lv | | | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205 | Nr. 16/1.1-4 |
| | | | Būvobjekts: "ELT, Elektroapgāde, ārējie tīkli" | |
| Amats | Vārds, Uzvārds | Paraksts | Datums (gads, mēnesis) | Rasējums: Situācijas plāns TP6404, F-7 Pasta iela 13 - Pormaļa iela |
| Proj.vad. | L.Straume | | | Stadija: TS; Marka un numurs: ELT-2-3-3 |
| Proj.d.vad. | V. Bronņikovs | | | Mērogs: 1:250 |
| Projektēja | V. Bronņikovs | | | Arhīva Nr. |