

Apzīmējumi:

- W1
- PROJEKTĒJAMĀIS 0,4 kV KABELIS
- EL. SADALĒNES PROJEKTĒJAMĀS
- PROJ. APGAISMOJUMA STABS

Skice Nr.1



Vietās, kur attālums no projektējamās KL būs mazāks par 2 m, kabeli guldīt PVC caurulēs

Vispārējie norādījumi:

Projekts izstrādāts objektam: Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu ar LED energoefektīvām lampām.

KABEĻTĪKĻU IZBŪVES PRASĪBAS

Visi apgaismojuma kabeli ieguldāmi 1.0 m dziļumā uz 0.1m bieza smilts spilvena, bet 0.3m virs kabeļa novelkama signālenta „Uzmanību kabelis”. Šķērsojot ielu un ceļu braucamās daļas tie ievelkami aizsargcaurulēs 1m dziļumā. Izvados, ievados un šķērsojumos ar pazemes komunikācijām kabeli ievelkami aizsargcaurulēs (1m uz katru pusi). Esošo pazemes komunikāciju tuvumā zemes darbi veicami bez mehānismu pielietošanas. Ja kabeļa ieguldīšanas attālums ir mazāks par 2m no koka stumbra, tad bez mehānismu pielietošanas, atrakt koka saknes, nebojājot tās, ieguldīt aizsargcauruli, aizrakt un ievilkt kabeli.

Visi darbi jāveic saskaņā ar EIN, LEK, LBN un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības.

Pirms darba uzsākšanas jāprecizē apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, ieguldītie ūdensvadi, sakaru kabeli un esošie elektrokabeļi, tos atrokot un saskaņojot ar ieinteresēto organizāciju un dienestu pārstāvjiem.

Darbu veikšanas laikā jānodrošina strādājošo, kā arī gājēju un transporta līdzekļu kustības drošība.

Pēc darbu pabeigšanas jāatjauno zālāji, grants un asfalta segumi.

ELT daļas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
ELT-1	Vispārējie dati
ELT-2	Ģenerāļplāns ar ELT tīkliem
ELT-3	Principiāla - aprēķinu shēma
ELT-IS	Materiālu specifikācija

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

L. Straume  
(Vārds un Uzvārds)

Nr. 3-00304  
(Sertifikāta Nr.)

(Datums)

(Paraksts)

ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJS


V. Bronņikovs  
(Vārds un Uzvārds)

Nr. 70-2240  
(Sertifikāta Nr.)

(Datums)

(Paraksts)

Proj. objekta atrašanās vieta b.m.



Saskaņojumi:

<div>Projekētājs:</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>AS "Ceļu inženieri"</div><div>Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 Tālrunis: +371 67846019 E-pasts: ci@ci.lv</div></div></div>	Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība reģ. Nr. 90000024205		Pasūtījums: Nr. 16/1.1-4		
	Būvobjekts:  <b>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Ārējais apgaismojums</b>				
			Rasējums:		
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Marka un numurs
	Projekta vadītājs	L.Straume		03.2016	
Projekta daļas vadītājs	V. Bronņikovs		03.2016	BP	
Projektdaļa	V. Bronņikovs		03.2016	ELT-1	
				Mērogs: B.M.	
				Arhīva Nr.	