

U=0,4kV

Grants seguma brauktuves
ieklāšana - 3.6m²

Proj.kab EPL; AXPk 4x35;L=37m
Proj. caur; Ø75;750+450N;L=6+27m
Pieslēgt esošajā US-279

Esošā US-279, Pasta 109
op.apz.maiņa uz S-1094

Esošā US-278, Pasta 107
op.apz.maiņa uz S-1093

Proj.kab EPL; AXPk 4x35;L=28m
Proj. caur; Ø75;750+450N;L=6+8m
aizsardzība pa sienu; sav. US-278

Grants seguma brauktuves
ieklāšana - 23.6m²

Proj. sadalne, S-1092
IUS-1+ST

Proj.abon.kab; NYJ-J-5x6;L=26m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=20m
Mex. aizsardzība pa sienu, sav.
nozarkārbā vai pikolā(Pasta 111A)

Proj. sadalne, S-1091
KKM-6-22-006

Kab. caurulēs - Ø75;750N;

Proj.kab EPL; AXPk 4x240;L=
Proj. caurule; Ø110; 750+450N

Proj.abon.kab; NYJ
Proj. caurule; Ø50;
Mex. aizsardzība p
nozarkārbā (Pasta
Betona demontāža
Betona atjaunošana

Proj. sadalne
KKM-2-21-

Proj.kab EPL; AXPk 4x35;L=63m
Proj.caur;Ø75;750+450N;L=6+51m
Lapu izvietojuma shēma

ELT-2-1-2
ELT-2-1-3

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā 0.4 kV kabelu līnija	— v1 —
Projektējamā 0,4 kV KL (pēcuzskaites)	— v1 —
KL aizsargcaurulē	— — —
Projektējamā 0,4 kV sadalne	— — —
Projektējamā savienojuma uzmava	— — —
Projektējamās rezerves caurules	— — —
Esošais ūdensvads	— — —
Esošā kanalizācija	— — —

Projektētājs:



AS "Ceļu inženieri"
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles novads, LV-5052
tālrunis: +37167846019 E-pasts: ci@ci.lv

Pasūtītājs:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90000024205

Pasūtījums:

Nr. 16/1.1-4

Būvobjekts:

"ELT, Elektroapgāde, ārējie tīkli"

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs
Proj.vad.	L.Straume			Situācijas plāns TP6437, F-7 Pasta iela 107 - Pasta 111A	TS	ELT-2-1-3
Proj.d.vad.	V. Bronņikovs				Mērogs:	1:250
Projektēja	V. Bronņikovs				Arhīva Nr.	