Esošā US-284, Pasta 82
op.apz.maiņa uz S-1101

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=36m
Proj. caurule Ø75;750+450N;L=6+26m
Pieslēgt esošajā sadalnē US-284

Esošā US-283, Pasta 78
op.apz.maiņa uz S-1100

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=25m
Proj.caur Ø75;750+450N;L=6+15m
Pieslēgt esošajā sadalnē US-283

Trotuāra asfaltbetona sa demontāža - 1.0m²
Trotuāra šķembu segums (sag. asfalt.) -1.0m²
Trotuāra asfaltbetona atjaunošana - 1.0m²

Betona demontāža - 1.4m²
Betona atjaunošana - 1.4m²

Proj.kab EPL; NYY-J-5x4;L=44m
Proj. caurule Ø75;750+450N;L=18+22m
Vodeokameras bezskaitītāja pieslēgums

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=81m
Proj. caurule; Ø110; 750+450N;L=6+71m

Proj. sadalne, S-1098
KKM-4-22-002

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=20m
Proj. caurule Ø75;450N;L=16m
Pieslēgt sadalnē S-1099

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 5.6m²

Esošā US-285, Pasta 115
op.apz.maiņa uz S-1103

Esošā US-282 (Pasta 111)
Esošo demontēt un uzstādīt S-274(Jēkaba 3)
op.apz.maiņa uz S-1099

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=58m
Proj. caur; Ø110; 750+450N;L=12+42m

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=33m
Proj. caurule Ø75;450N;L=29m
Pieslēgt esošajā sadalnē US-285

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=38m
Proj. caurule Ø75;450N;L=34m
Pieslēgt sadalnē S-1104

Proj. sadalne, S-1102
KKM-4-22-002

Esošā US-286 (Zaļā 7A)
Esošo demontēt un uzstādīt S-275(Jēkaba 3A)
op.apz.maiņa uz S-1104

Proj. sadalne, S-1097
IUS-1+ST

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=16m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=2m
Mex. aizsardzība pa sienu, sav. nozarkārbā ABOX-100

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 9.2m²

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=41m
Proj.caur;Ø75;750+450N;L=6+31m
Pieslēgt esošajā sadalnē US-281

Esošā US-281, Pasta 74
op.apz.maiņa uz S-1096

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=54m
Proj.caur;Ø75;750+450N;L=6+44m

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 3.6m²

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=37m
Proj. caur; Ø75;750+450N;L=6+27m
Pieslēgt esošajā US-279

Esošā US-279, Pasta 109
op.apz.maiņa uz S-1094

Esošā US-278, Pasta 107
op.apz.maiņa uz S-1093

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=28m
Proj. caur; Ø75;750+450N;L=6+8m
aizsardzība pa sienu; sav. US-278

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 23.6m²

Proj. sadalne,S-1092
IUS-1+ST

Proj. sadalne, S-1091
KKM-6-22-006

Kab. caurulēs - Ø75;750N;L=3x6m

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=36m
Proj. caurule; Ø110; 750+450N;L=6+24m

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=10m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=7m
Mex. aizsardzība pa sienu, sav. nozarkārbā (Pasta 103)
Betona demontāža - 1.28m²
Betona atjaunošana- 1.28m²

Proj. sadalne, S-1090
KKM-2-21-002+USM-1

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=63m

Esošā US-280, Pasta 72
op.apz.maiņa uz S-1095

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=30m
Proj.caur;Ø75;750+450N;L=6+20m
Pieslēgt esošajā sadalnē US-280

Grants seguma brauktuves ieklāšana - 2.6m²

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=20m
Proj. caur;Ø75;750+450N;L=6+10m

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=28m
Proj.caur;Ø110;750+450N;L=12+12m

Proj. sadalne, S-1086
KKM-4-22-002+USM-2

Proj.abon.kab; NYY-J-5x6;L=49m
Proj. caurule; Ø50; 450N;L=44m
Mex. aizs. pa sienu, sav. nozarkārbā (Pasta 99)

Proj.abon.kab; 2xNYY-J-5x6;L=16m
Proj. caurule; 2xØ50; 450N;L=9m
Mex. aizsardzība pa sienu, sav. nozarkārbās(Pasta-70)

Proj. sadalne, S-1089;
IUS-2+ST

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=20m
Proj. caurule; Ø75; 450N;L=18m
līdz sav uzmavai Nr.-3

Esošā US-103, Pasta 66;
op.apz.maiņa uz S-1088

Savienot un pārslēgt esošo KL no US-103 uz S-1086

0.4kV sav.uzm.Nr.-3;
10-35mm² kabelim

Savienot un pārslēgt esošo KL no US-277 uz S-1086

0.4kV sav. uzm. Nr.-2;
25-70mm² kabelim

Esošā US-277, Pasta 95
op.apz.maiņa uz S-1087

Proj.kab EPL; AXPK 4x240;L=58m
Proj. caurule; Ø110; 750+450N;L=12+42m

Kab. caurulē - Ø110;750N;L=6m

Proj.kab EPL; AXPK 4x70;L=23m
Proj. caur; Ø110; 750+450N;L=6+15m

Proj.abon.kab;NYY-J-5x6;L=26m
Proj.caurulē; Ø50; 450N;L=18m
Mex.aizsardzība pa sienu, sav. nozarkārbā(Pasta 97)

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=22m
Proj. caur; Ø75;750-450N;L=12+6m

Proj. sadalne, S-1085
IUS-1+ST

Proj.kab EPL; AXPK 4x35;L=22m
Proj. caur; Ø75;750-450N;L=12+6m

Proj. sadalne, S-1084
KKM-6-25

Lapu izvietojuma shēma

Projektētājs:			Pasūtītājs :	Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205	Pasūtījums:	
AS "Ceļu inženieri" Avotu iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5052 tālr.+37167846019 E-pasts: cI@cILV			Būvobjekts:	"ELT, Elektroapgāde, ārējie tīkli"	Nr. 16/1.1-4	
Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Rasējums: Situācijas plāns TP6437, F-7 Jēkaba iela 64 - Zaļā iela	Stadija	Marka un numurs
Proj.vad.	L.Straume				TS	ELT-2-1-2
Proj.d.vad.	V. Bronņikovs				Mērogs:	1:250
Projektētāja	V. Bronņikovs				Arhīva Nr.	