

Po- zīc.	Apzīm.	Nosaukums	M. v.	Daudz.	Piezīmes
		IEKŠĒJIE ELEKTROTĪKLI			
1	GS	Autom.skapji 50mod., zem apmetuma,metala,ar atslēgu	gab	1	
2		Trīspolīgi slēdž. 63A	gab	1	
3		Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P 25A/30mA AC-tips	gab	4	
4		Automātiskais slēdzis 3P C40A	gab	1	
5		Automātiskais slēdzis 3P C25A	gab	1	
6		Automātiskais slēdzis 1P C16A	gab	5	
7		Automātiskais slēdzis 1P B10A	gab	5	
8		Automātiskais slēdzis 1P C6A	gab	2	
9		Transformator 220/24V, 0,5kW	gab	1	
10		Kontaktori Usp. 230V, 1kW	gab	1	
11	ES-1	Autom.skapji 50mod., zem apmetuma,metala,ar atslēgu	gab	1	
12		Trīspolīgi slēdž. 40A	gab	1	
13		Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P 25A/30mA AC-tips	gab	5	
14		Automātiskais slēdzis 1P C16A	gab	5	
15		Automātiskais slēdzis 1P B10A	gab	5	
16		Automātiskais slēdzis 1P C6A	gab	1	
17		Transformator 220/24V, 0,5kW	gab	1	
18		Kontaktori Usp. 230V, 1kW	gab	1	
19	ES-2	Autom.skapji 20mod., zem apmetuma,metala,ar atslēgu	gab	1	
20		Trīspolīgi slēdž. 25A	gab	1	
21		Automātiskais slēdzis 1P C16A	gab	2	
22		Automātiskais slēdzis 1P B10A	gab	1	
22		Luminiscentais gaismeklis 2x36w, IP44	gab	6	
23		Luminiscentais gaism. vannasistabai 1x11w, IP44, 2- lig.,slēdzis.	gab	8	
24		LED.gaism.(iebu.led panelis 600x600, 31w, 840, 3300lum.)IP20	gab	12	
25		LED.gaism. (plafons 26w, 840, 2500lum.)IP40 ar avārijas mod.	gab	2	
26		LED gaism. downlight 5w, 840, 400Lx, IP20	gab	64	
27		LED gaism. 5w, 840, 400Lx, IP20 pie sienas	gab	9	
28		LED gaism. 10w, 840, 800Lx, IP65 pie sienas	gab	2	
29		LED inform. gaismeklis 1x3w, IP44	gab	2	
30		Avārijas led gaism.ar ieb.akum.1x3w (AWEX Lovato vai ekv.)	gab	4	
31		Vienpolīgi slēdži z/a. 250V; 6A. IP44	gab	3	
32		Vienpolīgi slēdži z/a. 250V; 6A. IP20	gab	23	
33		Grupu slēdži z/a. 250V; 6A IP20	gab	19	

Po- zīc.	Apzīm.	Nosaukums	M. v.	Daudz.	Piezīmes
34		Divpol.kont. roz. ar zemēj. spaili 16A, 250V v/a. IP44	gab	38	
35		Divpol.kont. roz. ar zemēj. spaili 16A, 250V v/a. IP20	gab	46	
36		Kabelis CYKY 5x16	m	16	
37		Kabelis NYM-J-5x10mm2	m	5	
38		Kabelis NYM-J-5x4mm2	m	5	
39		Kabelis NYM-J-3x2,5mm2	m	350	
40		Kabelis NYM-J-3x1,5mm2	m	300	
41		Kabelis NYM-J-2x1mm2	m	150	
42		Aizsargcaurule D=50mm	m	10	
43		Montāžas caurule D=25mm	m	20	
44		Montāžas caurule D=16mm	m	20	
45		Montāžas kārbas	gab	50	
		ZIBENSAIZSARDZĪBA			
1		Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø8mm	m	100	
2		Tērauda cinkots apaļdzelzs Ø10mm	m	6	
3		Plakandzelzs 40x3,5	m	10	
4		Multiklemme Ø8/Ø8	gab	15	
5		Pārejas klemme Ø8/Ø10	gab	2	
6		Stiprinājuma elementi pie jumta	gab	160	
7		Nolaiduma sienas stiprinājums Rd8	gab	10	
8		Nolaiduma stiprinājums-žņaugs	gab	10	
9		Zibensuztvērējs L=1m ; Ø 16mm	gab	9	
10		Zibensuztvērējs stiprinājums	komp.	9	
11		Vertikālais elektrods Ø16; L=2,5m	gab	4	
12		Elektroda uzgalis Ø16;	gab	8	
13		Savienojuma klemme Ø16/FL40	gab	4	
14		Savienojuma klemme Ø10/FL40	gab	2	
15		Pretkorozijas lente	m	20	
16		Zāliena atjaunošana	m2	10	



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2007 - R

Būvobjekta nosaukums

**Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Brīvības ielā 187, Jēkabpilī.**

Amets

Uzvārds

Paraksta

Deturms

Lapas saturu

Specifikācija.

Pasūtījuma Nr.

16-32-004

Mērogs

Stadija

Projektēja

V.Iljincevs

05.2016

Saskaṇots

BP

Arh. reg. Nr.

Uzvārds

Paraksts

Datums

[illegible]

EL-1