


## SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Nosaukums	Tehniskie dati.	Mēra vien.	Skaitis	Piezīmes
<b>SIGNĀLDEVĒJI</b>					
1	Ugunsdz.pan. ar iesp.paplašināt līdz 20z	EN 54 SmartLine-2004 vai ekvivalents	gab.	1	
2	Paplašinātājs 8 zonu	EN 54 SmartLine-8z (8 zonu paplašinātājs)	gab.	1	
3	Dūmu detektori NB-338-2	EN 54-5/7:2000 standarts /24v./ 2 vadi	gab.	16	
4	Dūmu detektori NB-338-2L	EN 54-5/7:2000 standarts /24v./ 2 vadi	gab.	16	
5	Rokas signāldevēji	EN 54 IP44 (FP/3RD vai ekvivalents)	gab.	2	
6	Skapas signalizātors	EN 54 24v. 110dB. IP21 (AH-03127S vai ekvivalents)	gab.	5	
7	Skapas-gaismas signalizātors	EN 54 24v. 110dB. IP54 (AH-03127BS vai ekvivalents)	gab.	1	
8	Akumulātori	12v; 7Ah	gab.	2	
<b>INSTALĀCIJAS MATERIĀLI</b>					
9	Kabelis Cu3x1,5mm <sup>2</sup> E-30	(NHXH-FE vai EUROSAFE)	m	5	Orientējoši daudzumi
10	Kabelis Cu-2x1mm <sup>2</sup> E30	(NHXH-FE vai EUROSAFE)	m	50	
11	Signāla vads	(4*0.22 CQR vai ekvivalents)	m	250	
12	Kabeļkanāli 8x10mm	8x10mm	m	50	
13	Aizsargcaurule D=25mm	D=25mm	m	10	
14	Aizsargcaurule D=40mm	D=40mm	m	10	
15	Vienfāzu autom, 6A ar apvalku		gab	1	
16	Nozarkārbes ar gala ietaisi		gab.	9	



**KOMUNĀLPROJEKTS**  
**BŪVKOMERSANTA**  
 REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

**Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu  
 Brīvības ielā 187, Jēkabpilī.**

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<u>Lapas saturs</u>			
				Iekārtu specifikācija			
				Pasūtījuma Nr.	16-32-004	Mērogs	Stadija
Projektēja	V.Iļincevs		05.2016	Saskaņots			BP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			UAS-9	