

"SAT" DAĻAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ēkas (būves nosaukums)	Siltuma slodze MW				Kopēja elektromotoru jauda, kW
	Apkurei	Ventilācijai	Karstā ūdens apgādei	Kopā	
Katlu mājas rekonstrukcija Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī	0.250	—	0.250	0.500	

Rasējumu saraksts

Lapa	NOSAUKUMS	Piezīmes
SAT,ST-1	Siltumtīkli. Vispārīgie rādītāji	
SAT-2	Siltumtrases ģeneralplans M1:500	
SAT-3	Siltumtīklu garenprofils no mezgla "M-1" līdz mezglam "M-2"	
SAT-4	Mezgls "M-2", M1:50	
	Specifikācija	

Paskaidrojuma raksts

- Siltumtrase ir ieprojektēta uz apkures siltumjaudu 0.25MW, un karstā ūdens apgādi 0.25MW
- Siltuma avots - vietējā katlu māja Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī
Siltumtīklu parametri (siltumnesējs- karstais ūdens) - 90/70 C.
- Pieslēgšanās vieta - esošā katlu mājā Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī;
- Apkurei ir paredzētas bezkanāla izbūve - "POLIURS" caurules ST1 un ST2 - Dn76/160. Karstā ūdens apgādei ST3-Dn60/140 un karstā ūdens cirkulācijai ST4-Dn48/125.
Cauruļvadu materiāls atbilst ISO 9002 standartam ar rūpnīcas izolāciju (putu poliuretāns).
Ārējais apvalks-augšējā blīvuma polietilēna caurule ar siltumizolāciju un pārvalku strādā kā viens vesels kopā ar cauruli, tādējādi ļauj caurulēm parvietoties smilšu apbēruma slānī.
- Iekšējo siltumtīklu remontu (cauruļvadu nomaiņu) poliklīnikas pagraba telpās no Mezgla "M3" līdz esošajam siltummezglam veikt esošos cauruļvadu vietās no elektrometināmām tērauda caurulēm un izolējot ar akmensvates siltumizolācijas čaulām ar folija segkārtu un biezumu 30mm.
- Siltumtīklus montēt saskaņā ar CNunN 3.05.04.-85, LBN 210 prasībām. Veicot darbus blakus funkcionējošiem tīkliem jāievēro 3.39-3.41 CNunN III-8-76 prasības, pirms zemes darbu uzsākšanas izsaukt attiecīgā dienesta pārstāvjus un darbus uzsākt to klātbūtnē.
- Siltumtīklu pārbaudes spiediens 16bar.

Šī būvprojekta "SAT,ST" daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta
daļas vadītājs

Irina Trosina
(vārds, uzvārds)

50-3554
(sertifikāts Nr.)

08.2013g.
(datums)

(paraksts)



SIA LK projektu grupa
Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"
reģ. Nr. 50003356621
Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

BP-15-13

Katlu mājas rekonstrukcija
Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

Proj. vad.	A.Kokins			Siltumtīkli. Vispārīgie rādītāji	Stadija	Lapa
Proj.d.vad.	I.Trosina				TP	SAT,ST-1
Izstrād.	E.Kairišs					
				M1:100	Reģ.Nr.	