

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

[illegible]


Piezīmes:

Projekta 1. stāva grīdas atzīme $+0.000$, 1. Augstuma atzīmes caurējvadiem norādītas pa centru.

Atgaisošānai nepieciešamo **armatūru** izvietot siltummezgla **augstākajos** punktos,

bet *ūdens* izlaidei – *zemākajos*. Šīs *armatūras*, *manometru*, *drošības* *vārstu* izvietojānu, *kā arī* pievienojānu *ēkas* *karstā*, *auksnā ūdens*, *cirkulācijas* un *opkures* *caurējādiem* *precīzē* *montāžas* *darbu* *veikšanas* *gaitā*.

Caurņvadu un sadalošos mezglus *izolē* ar akmeņus vates *čaulām*, kas *pārklātas* ar foliju, *izolācijas* biezums *skatīt* specifikācijā.

<div><div><div>SIA LK projektu grupa</div><div>Maņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401</div></div></div>				SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reģ. Nr. 50003356621 Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils		BP-15-13
Katlu mājas rekonstrukcija Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils				SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reģ. Nr. 50003356621 Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils		
Proj. vad.	A.Kokins					
Proj.d.vad.	I.Trošina					
Izstrād.	E.Kalniņš					
		M1:100	Reģ.Nr.			
				Stādība	Lapa	
				TP	SM-2	