

SPECIFIKĀCIJA

Nr	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Tips	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
26	Manometrs ar ventīli	līdz 1.6 MPa	gb.	2	
27	Manometrs ar ventīli	līdz 0.6 MPa	gb.	5	
28	Termometrs līdz 160 C		gb.	2	
29	Termometrs līdz 100 C		gb.	9	
30	Filtrs	DN 100	gb.	1	
31	Filtrs	DN 65	gb.	1	
32	Filtrs	DN 32	gb.	1	
33	Filtrs	DN 20	gb.	1	
34	Pretvārsts	DN 32	gb.	1	
35	Pretvārsts	DN 20	gb.	1	
36	Pretvārsts	DN 15	gb.	1	
37	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=50mm DN 100	m	20.0	PAROC Hvac Section AluCoat
38	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=50mm DN 80	m	16.0	PAROC Hvac Section AluCoat
39	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=50mm DN 65	m	20.0	PAROC Hvac Section AluCoat
40	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=40mm DN 40	m	8.0	PAROC Hvac Section AluCoat
41	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=30mm DN 32	m	20.0	PAROC Hvac Section AluCoat
42	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=30mm DN 20	m	6.0	PAROC Hvac Section AluCoat
43	Tērauda caurule ar cauruļvadu izolācija	b=30mm DN 15	m	4.0	PAROC Hvac Section AluCoat
44	Antikorozijs krāsojums		m ²	10.0	
45	Lenķzelzs L50x5		m	10.0	
46	Drošības vārsts 6bar		gb.	2	
47	Izplešanās trauks	20L	gb.	1	"Reflex"
48	Izplešanās trauks	170L	gb.	1	"Reflex"
49	Nolaišanas vārsts	Dn15	gb.	8	
50	Spiedena relejs		gb.	2	
51	Piebarošans skaitītājs	2.5.m ³ /st	gb.	1	
52	Demontāžas veco katlu		kpl	1	



SIA "Attīstības grupa"
Būvkomersanta reģ. Nr. 0155-R
Mendeļejeva 15, LV5410,
Daugavpils, Latvija

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils

ATG.8/10-12.12

Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī,
ēku fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Stadija	Lapa
TP	IS-2

INŽENIERE: J.SAŽINSKA
PROJEKTA DAŽĀS
VADĪTĀJA: J.SAŽINSKA

b/m

Reģ.Nr.

Lapas 2