

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	LAUKUMS, M²
201	Macību kabinets	51.6
202	Macību kabinets	31.5
203	Macību kabinets	35.4
204	Macību kabinets	50.1
205	Informatikas kabinets	48.6
206	Macību kabinets	50.4
207	Matemātikas kabinets	51.3
208	Direktora vietnieka audz. jautājumos kabinets	16.0
209	Macību kabinets	52.0
210	Gaitenis	142.1
211	Kāpņu telpa	19.0
212	Kāpņu telpa	19.0
213	Sanmezgls	12.5
214	Sanmezgls	2.6
215	Sanmezgls	4.5
216	Sanmezgls	2.2
217	Sanmezgls	4.4
	kopā:	583.2

PIEZĪMES:

1. Kanalizācijas stāvvadus ierīkot esoso demontējamo kanalizācijas stāvvadu vietā
2. Caurvadiem šķērsojot sienas un pamegumus „sprauga starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīvēt ar degnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunizturības robežu.
3. Atveruma pārsēguma paneļos ne lielāka par 200mm izbūt uz vietas , neskarot nesošo armatūru.
4. DN - nodotais (nekādējāds) diametrs. De- ārējais diametrs
5. Par atzīmi ±0.00 pieņem 1.stāva grīdas līmeni.
6. * -Precizēt datu
7. Pieslēguma vietu pie esošiem tīkliem precizēt uz vietas! montāžas darbu veikšanas gaitā. Atļaujot visus pieslēgumus.
8. Apzīmējumus skatīt ŪK-1 lapā.
9. Karstā ūdeni sistēmas cauruļvadi -"UNIPIPE" daudzslāņu plastmasas caurules.
10. Aukstā ūdeni sistēmas cauruļvadi -ūdensvada cinkota ūdensvada caurules.
11. ŪK sistēmas pievadi sanitārām ierīcēm montējami apslēpti starpsienu konstrukcijās grīdās.

SIA LK projektu grupe Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401	Jākabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90000024205 Brīvības iela 120, Jākabpils		BP-17-12
	Jākabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jākabpilī, šķu fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija		
Proj. vad. A.Kokins Izstrād. H.Rjabova	Skola. 2.stāva plāns ar ŪK tīkliem	Stadija: TP	Lapa: ŪK-4
	M1:100 Reģ.Nr.		