



Kontrolkabeļu pieslēguma shēma un kabeļu marķējumi



PIEZĪMES:

1. Kabeļu pievienojumu vietu izolēšanai uz gāzesvada un apvalkcaurules, pielietot materiālus, kas būtu saderīgi gāzesvadiem ar polimēra izolācijas pārklājumu.
2. Pielietot pretkorozijas aizsardzības materiālus, kas atbilst C30 klasei.
3. Projekta izstrādātie pielietojot tehniskā projekta "Ārējo gāzes vadu unificētās ierīces, mazgā un detaļas" tehniskos un konstruktīvos pamatirādījumus.
4. Kabeļu ar vara dzelzīm nomaiņa uz kabeļiem, kas ir ar alumīnija dzelzīm nav pieļaujama. Pielietot kabeļus, kas ir ar dubulto izolāciju un ir paredzēti guldīšanai zemē.
5. Materiālus un montāžas izstrādījumus, kas nav paredzēti šajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darbu pieredzi.
6. Shēma izpildīta bez mēroga.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs:    Jēkabpils pilsētas pašvaldība				Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv	
Atbildīgais projektētājs:  CEĻUPROJEKTS				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003028637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	
Projektētājs: SIA "INNATS"				SIA "INNATS" Reģistrācijas Nr. 40003473029 Būvkomersanta reģ. Nr.1604-R	
				Kr.Barona 111-6, Rīga, LV-1012 Tālrunis: 29641507 www.innats.lv	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī	Pasūtītāja Nr.
Būvprojekta vad.	I.Jakimoviča		04.06.2012.		2011/32/ERAF
Pārbaudīja	I. Semjonova		04.06.2012.		Arhīva Nr.
Izstrādāja	I.Jakimoviča		04.06.2012.		D-3219
				Būvprojekta daļa: Gāzes apgādes ārējie tīkli	Rasēja Nr.
					GAT-9
				Rasēja:	Stadija
					Rasēja marka
Mērogs B/M				Kontrolmērķpunktu KMP-7; 9 pieslēguma shēma	Lapa /Lapas
					TP
					GAT
					9/10