

**Projektējamā loka Ventas un Kurzemes ielas krustojuma ārējā
apgaismojuma izbūves nosacījumi:**

1. Paredzēt barošanu no TA-5209
2. Esošo apgaismojuma vadības sadali nomainīt, saglabājot esošo izvadu skaitu
3. Esošos kabelus ASB 3x95+1x35 nomainīt
4. Gaisvadu apgaismojuma līniju pa Ventas ielu posmā no DUS „Lukoil” ielu līdz krustojumam ar Kurzemes ielu nomainīt pret apgaismojuma kabeļlīniju, ar aprēķinu turpināt līdz esošajam lokam Ventas, Zilānu un Daugavpils ielas krustojumā.

SIA „DVINA” tehniskais direktors A. Koševerovs



LĀNA ELEMENTU APZĪMĒJUMI

Administratīvās teritorijas robežas

Grozījumu teritorija

Jaunas sarkanās līnijas

Esošās likvidējamās sarkanās līnijas

Esošās sarkanās līnijas bez izmaiņām

Esošās ūdas

Zemes vienības robeža

Zemes vienības kadastra numurs

Barošanas un
impulsa kabelis no
A-1 (5x25Cu)

Rezerves KL 5x25Cu

Barošanas kabelis
no T.5211

Rekonstruējamais esošais tilts

Impulsa kabelis no A-
1 uz T.5211 ne mazāk
ka 3x6 Cu

KABPILS

1:15