

ST

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

ZIEMEĻAUSTRUMU REĢIONS

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija

Tālr. (+371) 80200400, fakss (+371) 64810375, www.st.latvenergo.lv

Madonas novada Kalsnavas pagastā
13.12.2010. Nr. 30R6A0-02.06/1439
Uz 01.11.2010. Nr.4-3-9/612

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Pilsētsaimniecības

departamenta

Arhitektūras plānošanas nodaļas

galvenajai arhitektei

I.BUKAI

Brīvības ielā 120,

Jēkabpilī, LV-5201

I. Bukai
inf. tīklam
slāpekļa pā
objekta rekonstrukcijai
15.12.2010.g.

Par tehniskajiem noteikumiem VIENĪBAS ielas rekonstrukcijai, Jēkabpilī

Saskaņā ar Jūsu 01.11.2010. vēstuli Nr. 4-3-9/612 "Par tehnisko noteikumu izsniegšanu" informējam, ka projekta "Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai) Jēkabpilī" īstenošanai ir nepieciešams ievērot sekojošus tehniskos noteikumus:

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem";

"Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6.daļa nosaka, ka "juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem".

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātīpašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2,5m (ārpus apdzīvotām vietām- 6,5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijai – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums;
2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī, ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa);
3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa);
4. Elektrolīniju pārbūvei jāizstrādā projektu atbilstoši AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;
5. Projektu jārealizē, noslēdzot līgumu ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģionu

SANĒMTS

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

15.12.2010.g.
Indrī

par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot izstrādātā un saskaņotā būvprojekta divus oriģināla eksemplārus un piecus kopiju eksemplārus papīra formātā. Viena būvprojekta kopija iesniedzama elektroniskā veidā (teksta daļa - PDF formātā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem, grafiskā daļa- dwg (Autocad) formātā) uz CD.

Sīkāku informāciju un materiālus (*tehnisko noteikumu precizēšanu, esošo elektrotīklu shēmas*) var saņemt AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Attīstības daļas Pieslēgumu nodaļā, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31A, pie meistara Aina LŪĻĀKS, tel. 652-10831, 26185629.

Pielikumā:

1. Tehniskie noteikumi - uz 2 lpp.;
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtītā, SIA "SKA projekts" 2010.gadā izstrādātā tehniskā projekta: "Brīvības ielas rekonstrukcija (no R.Blaumaņa ielas līdz Neretas ielai), Jēkabpilī" titullapa – uz 1 lpp.
3. AS "Sadales tīkls" pasūtītā, SIA "Rīgas Energobūve" 2008.gadā izstrādātā tehniskā projekta: "TP6443 Zemgales ielas 0,42kV GVL tīklu rekonstrukcija, Jēkabpilī" titullapas izdruka – uz 1 lpp.
4. ĢIS kartes - uz 4 lpp.

Ziemeļaustrumu reģiona tehniskais vadītājs




Ilmārs Sproģis

Roberts Gailis 64810373

Pielikums Nr.1.

AS "Sadales tīkls"
Ziemeļaustrumu reģions

APSTIPRINU
Sadales tīkla Ziemeļaustrumu
reģiona tehniskais vadītājs


I. Sproģis

2010.gada "12" decembris

Tehniskie noteikumi Nr. : AD/2010 - 122
derīgi līdz 15.02.2012.

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Arhitektūras plānošanas nodaļa, galvenā arhitekte I.Buka;
2. PAMATOJUMS – 01.11.2010. vēstule Nr.4-3-9/612 no Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Arhitektūras plānošanas nodaļas galvenās arhitektes I.Bukas;
3. OBJEKTA ADRESE – Vienības ielas posms no tilta līdz Draudzības alejai, Jēkabpilī;
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – **Vienības ielas rekonstrukcija Jēkabpilī;**
5. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS – nominālais tīkla spriegums – 20 un 0,4kV;
6. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI:
 - Vienības ielas posmā no Jēkabpils tilta līdz Vienības ielas rotācijas aplim esošais elektrotīkls ir 20kV un 0.4kV kabeļu līnijas, līdz ar to šajā posmā jaunu kabeļu līniju guldīšana nav nepieciešama, bet būvprojektā jāparedz esošo kabeļu līniju maiņu vai pārvietošanu atbilstoši likumdošanai, ja tās traucē Vienības ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei;
 - Projektējot Vienības, Brīvības, Zemgales, A.Pormaļa ielu un Draudzības aleju kā rotācijas apli, paredzēt esošo 0,4kV GVL guldīšanu kabeļu līnijās un esošo elektroenerģijas lietotāju pieslēgumu pieslēgšanu jaunajam elektrotīklam, izbūvējot jaunas elektroenerģijas uzskaites. Veicot projektēšanas darbus, ņemt vērā AS „Sadales tīkls” izstrādāto projektu: „TP6443 Zemgales ielas 0,4kV GVL tīklu rekonstrukcija, Jēkabpilī”, kas tiks realizēts 2011.gadā, un Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2010.gadā izstrādāto tehnisko projektu: „Brīvības ielas rekonstrukcija (no R.Blaumaņa ielas līdz Neretas ielai), Jēkabpilī”. Esošo 0,4kV GVL demontēt;
 - Būvprojektā izveidot 0,4kV kabeļu līniju saites starp transformatoru punktiem TP6404, TP6432, TP6455, TP6443, TP6418;

- Būvprojektā paredzēt rezerves cauruļu ieguldīšanu krustojumos ar inženierkomunikācijām perspektīvajiem AS „Sadales tīkls” kabeļiem;
- Maģistrālajām 0,4kV kabeļu līnijām izvēlēties 240mm² kabeļi;
- Kabeļu tīkla komutācijai izmantot AKS un KS tipa kabeļu sadalnes, bet uzskaišu ierīkošanai - LU un ĀDUS tipa sadalnes, tās novietot brīvi pieejamā vietā;
- Sakarā ar AS „Sadales tīkls” 0,4kV GVL, uz kurām atrodas pilsētas apgaismojuma līnijas, demontāžu, Jēkabpils pilsētas domē izņemt tehniskos noteikumus par pilsētas apgaismojuma atjaunošanu demontētajos GVL posmos;
- Būvprojektam jāatbilst 08.11.2005. MK noteikumu Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība" IV. daļas nosacījumiem;
- Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1069., spēkā no 01.04.2005);
- Topogrāfijas mērniecības darbi jāveic uz uzmērīšanas materiālu pamata Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92TM);
- Būvprojektu saskaņot ar :
 1. Valsts uzraudzības dienestiem;
 2. virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem;
 3. zemes īpašniekiem;
 4. AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu (ZAR) reģiona tehnisko vadītāju, ZAR Releju aizsardzības un telemehānikas dienesta (RATD) vadītāju, ZAR Attīstības daļas vadītāju - *Aiviekstē, Kalsnavas pag., Madonas novadā*, ZAR Jēkabpils nodaļas vadītāju, ZAR Energoizlietošanas uzraudzības daļas Jēkabpils iecirkņa vecāko meistar, ZAR Pieslēgumu nodaļas meistar - *Jaunā ielā 31A, Jēkabpilī*;
 5. Saskaņojot būvprojektu ar zemes īpašniekiem, Projektētājam jāpiedāvā katram īpašniekam noslēgt Servitūta līgumu.

Izstrādātā un saskaņotā būvprojekta **divus oriģināla** eksemplārus un **piecus kopiju** eksemplārus papīra formātā, **vienu būvprojekta kopiju elektroniskā veidā** (teksta daļa - PDF formātā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem, grafiskā daļa- dwg (Autocad) formātā) uz CD, iesniegt Ziemeļaustrumu reģiona Attīstības daļā Aiviekstē, Kalsnavas pag., Madonas novadā.

Saskaņots ZAR AD vadītājs

ZAR ED vadītājs

ZAR EUD vadītājs

Sagatavoja A. Ļūļāks
Tel: 65210831

V. Kaross

Dz. Stradiņš

J. Naglis