



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

PILSĒTSAIMNIECĪBAS DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

17.04.2018.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļai

Objekta “**Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī**” ielu apgaismojuma novērtējums un tehniskie noteikumi

Ielas posms ~940m, ielu apgaismojuma tīkls izbūvēts visā ielas posma garumā (no Viestura un Draudzības alejas krustojuma līdz Neretas ielai).

Viestura ielas posms no Neretas ielas līdz Nameja un Viesturas ielas krustojumam, ielu apgaismojuma tīkls ir nesen izbūvēts un nav nepieciešama tā pārbūve. Šajā posmā uzstādīti gaismekļi ar nātrija spuldzēm, apgaismojuma balsti - cinkoti koniskie.

Viestura ielas posmā no Nameja un Viesturas ielas krustojuma līdz Viestura un Draudzības alejas krustojumam, apgaismojuma tīklā uzstādīti 20 apgaismes stabi. Stabi ir betona H=8m, tie ir novecojuši un nepieciešama to nomaina. Apgaismes ķermenis sastāv no gaismekļa un spuldzes – spuldzes ir dzīvsudraba (Hg sp.gaismekļi 150W). Apgaismes ķermenis ir novecojis un apgaismes spuldzes energoneefektīvas – nepieciešama to nomaina pret energoefektīvākām.

Viestura ielas posmā no Nameja un Viesturas ielas krustojuma līdz Viestura un Draudzības alejas krustojumam, ielu apgaismojuma kabeļlīnijas izbūvētas kā gaisvadu līnijas – pārbūvējot apgaismes tīklu, posmos zem brauktuves vai nobrauktuvēm, kabeļus ieguldīt augstas izturības aizsargcaurulēs, lai mazinātu iespējamus bojājumus ekspluatācijas laikā.

Pārbūvējot ielu apgaismojuma tīklu izvēlēties energoefektīvus LED gaismekļus. Paplašinot un pārbūvējot ielu apgaismojuma tīklu kopējais elektroenerģijas patēriņš nepalielināsies.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Energopārvaldnieks

A.Gulbinskis