

Jēkabpils ūdens

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Vienotais reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, mājaslapa: <http://www.jekabpilsudens.lv>
Tālrunis/fakss 65232036, elektroniskā adrese: info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka", kods UNLALV2X009

Jēkabpilī

14.03.2018. Nr. 3.-4.3/26

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese, kadastra apzīmējums	Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī 56010027063; 56010027062; 56010027061; 56010027060; 56010027078; 56010027069; 56010027068; 56010027054
Pieslēguma vieta pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas	Izstrādājot būvprojektu "Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī", ievērot pazemes komunikāciju aizsardzību. Ņemot vērā, ka esošais ūdensvads DN 150 mm Viestura ielā jau ir nokalpojis savu laiku (45-50 gadi), piedāvājam izprojektēt un izbūvēt jaunu ūdensvadu, posmā no Draudzības alejas līdz Neretas ielai. Ūdensvada materiāls – caļamais ķets, PN 10. Ja posmā no Namejas ielas līdz Neretas ielai paredzēta apbūve, tad ieprojektēt un izbūvēt ūdensvada tīklu. Ūdensvada akas, kuras atrodas uz braucamās daļas, gājēju celiņiem vai drošības salīnām, ja nepieciešams, pacelt līdz projektējamai augstuma atzīmei. Akām nomainīt lūkas pret „peldošām”. Ūdensvada tīklus izbūvēt saskaņā ar LBN 222-15.
Pieslēguma vieta pie centralizētās kanalizācijas sistēmas	Pārbūvēt esošu kanalizācijas līniju Viestura iela (DN200mm, 172m) posmā no dzīvojamās mājas Viestura iela Nr.14A līdz Jaunās ielas krustojumam. Kanalizācijas tīkla materiāls - PP monolītsienu caurules ar uznavu. Sadzīves kanalizācijas akas, kuras atrodas uz braucamās daļas, gājēju celiņiem vai drošības salīnām, ja nepieciešams, pacelt līdz projektējamai augstuma atzīmei. Akām nomainīt lūkas pret „peldošām”. Kanalizācijas tīklus izbūvēt saskaņā ar LBN 223-15.
Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai	Aizliegta lietus ūdeņu novadīšana pilsētas centralizētāja notekūdeņu sistēmā. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jēkabpils ūdens” un atstāt vienu eksemplāru. Pēc būvdarbu noslēgšanas piestādīt inženiertīklu izpilddokumentāciju (dwg formāt).

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no izdošanas datuma

Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, kā arī komercuzskaites mērāparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos būvniecības jomā.

SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklis

M.Aleksejevs